



COMO - Intervento dei Vigili del Fuoco oggi poco dopo le 14 a Como, in via Cecilio, presso il campeggio International in aiuto al personale 118 per un uomo che accusava un malore con sospetta intossicazione da monossido di carbonio.



I pompieri intervenuti hanno riscontrato una elevata concentrazione di monossido di carbonio riconducibile con ogni probabilità ad una caldaia alimentata a GPL collocata all'interno di un bungalow. L'uomo di anni 66 è stato soccorso in codice giallo. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, Polizia locale e tecnici ATS Insubria